



## Einwohnergemeinde **Bolligen**

### Trinkwasserqualität in Bolligen

Die Untersuchungsergebnisse vom Stadtlabor Bern haben im Monat März 2020 ergeben, dass das gesamte Trinkwasser der **Wasserversorgung Bolligen** den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

<b>Versorgungsgebiete</b>	<b>Bolligen, Habstetten, Geristein, Bantigen, Ferenberg</b>	<b>Wegmühle, Bolligenstrasse 61 – 86, Rörswilstrasse, Gewerbstrasse</b>
<b>Chemische Beurteilung</b>	Wasserhärte °fH 21 (mittelhart)	Wasserhärte °fH 21 (mittelhart)
	Nitratgehalt Min-Wert 4.90 mg/l Nitratgehalt Max-Wert 5.20 mg/l	Nitratgehalt Min-Wert 4.90 mg/l Nitratgehalt Max-Wert 5.60 mg/l
	Der Nitratgehalt liegt deutlich unter der Toleranzgrenze von 40mg / l	
<b>Bakteriologische Qualität</b>	Einwandfrei	Einwandfrei
<b>Herkunft des Wassers</b>	100 % aus Grundwasser Zugekauft von Wasserverbund Region Bern AG	Zugekauft von Wasserverbund Region Bern AG und Wasserversorgung Ostermundigen
<b>Behandlung des Wassers</b>	Chlordioxid dosierung	Chlordioxid dosierung
<b>Versorgerangaben</b>	Bolligen Hühnerbühlstrasse 3 3065 Bolligen  Auskunftsperson Herr René Lüthi Telefon: 031 911 30 65 <a href="mailto:wasserversorgung@bolligen.ch">wasserversorgung@bolligen.ch</a>  Unter dem Link <a href="http://www.wvrb.ch/de/wasserversorgung/trinkwasserqualitaet">http://www.wvrb.ch/de/wasserversorgung/trinkwasserqualitaet</a> oder via Homepage <a href="http://www.bolligen.ch">www.bolligen.ch</a> können Sie sich laufend über die Wasserqualität informieren.	

#### Handhabung für private Quellen:

Der private Eigentümer / die private Eigentümerin hat eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die erforderliche Trinkwasserqualität dauernd sichergestellt ist. Sowohl die Probennahme als auch die Information an allfällige Mieter / Mieterinnen hat jährlich durch den Quelleigentümer / die Quelleigentümerin zu erfolgen.